



REFRÊNCIA	CAPACIDADE	TIPO	MODELO	INSTALAÇÃO
55.200.12.13	200L	ALTA PRESSÃO	E-RENOV1 BOMBA CALOR VS	VERTICAL SOLO

características construtivas

material da cuba / tampos	chapa de aço inoxidável DUPLEX 2205
isolamento térmico	espuma de poliuretano expandido com 50mm de espessura com condutibilidade térmica de 0,022 W/m.°C a 70°C, cumprindo com a Tabela I.09 - Espessuras mínimas de isolamento para equipamentos e depósitos, da Portaria 349-B/2013 de 29 de Novembro, decorrente do Decreto de Lei 118/2013A
revestimento exterior	revestido pelo exterior com chapa de aço DX51D pintada a pó electrostático
permutadores	tipo serpentina construídos em tubo de aço inoxidável AISI 316L
área do permutador	2,10m² de área de permuta
pressão de ensaio	12bar
pressão máx. serviço	6bar
grupo elétrico	equipado com grupo elétrico de 1.500W x 230V
perdas permanentes de energia	77W
classe eficiência energética do aquecimento de água	C

identificação das ligações e dimensões do depósito

ligações

1. entrada de água fria sanitária - $\frac{3}{4}$ "F
2. saída de água quente sanitária - $\frac{3}{4}$ "F
3. retorno A.Q.S. - $\frac{3}{4}$ "F
4. entrada no permutador BC - 1"F
5. saída do permutador BC - 1"F
6. sonda de temperatura - $\frac{1}{2}$ "F

